

МІНІСТЭРСТВА ЭНЕРГЕТЫКІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Дзяржаўная ўстанова
«Дзяржаўны энергетычны і газавы
нагляд»
(Дзяржэнергагазнагляд)
Філіял Дзяржэнергагазнагляду
па Віцебскай вобласці
Аршанскае міжрайёнае аддзяленне
вул. У. Леніна, 55, 211030, г. Орша
тэл: +375 (216) 51 34 67 - прыёмная
факс: +375 (216) 51 34 71
р/р ВУ46АКВВ30151308700172000000
у філіяле № 200-Віцебскага абласнога
ўпраўлення ААТ «ААБ Беларусбанк»
ВІС АКВВВУ21200 УНП 193226714
E-mail: orsha. mro@gosenergogaznadzor.by

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Государственное учреждение
«Государственный энергетический и газовый
надзор»
(Госэнергогазнадзор)
Филиал Госэнергогазнадзора
по Витебской области
Оршанское межрайонное отделение
ул. В. Ленина, 55, 211030, г. Орша
тел: +375 (216) 51 34 67 - приёмная
факс: +375 (216) 51 34 71
р/с ВУ46АКВВ30151308700172000000
в филиале № 200-Витебского областного
управления ОАО «АСБ Беларусбанк»
ВІС АКВВВУ21200 УНП 193226714
E-mail: orsha. mro@gosenergogaznadzor.by

24.01.2023 № 15/160
На № _____ ад _____

Руководителю учреждения
образования по списку рассылки

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Обращаемся к Вам с целью сотрудничества по предупреждению детского электротравматизма.

Органом Госэнергогазнадзора реализуется комплекс мероприятий, направленных на профилактику электро-, теплотравматизма и травматизма при пользовании газом в быту, которым предусмотрено проведение информационно-разъяснительной работы по профилактике травматизма среди населения.

Несмотря на проводимую работу как непосредственно с детьми, так и с их родителями, дети получают электротравмы, основными причинами которых является: личная неосторожность, невыполнение элементарных правил электробезопасности, проникновение в действующие электроустановки. Так:

7 ноября 2022 года произошел несчастный случай с ребенком в д. Червоное Село, Гродненской области. Ребенок 2022 года рождения играя дома с сестрами взялся за электрический провод циркуляционного насоса отопления, имеющего повреждение изоляции. В результате получил электротравму средней степени тяжести.

15 января 2023 года произошел несчастный случай в г. Барановичи Брестской области с воспитанником детского сада. Мальчик 2015 года рождения во время игры в прятки в подъезде многоквартирного жилого дома держась за трубу отопления прикоснулся к оголенному проводу электропроводки выключателя освещения. Крышка выключателя отсутствовала. Ребенок получил электротравму, в настоящее время выписан из учреждения здравоохранения.

В связи с участвовавшими случаями электротравматизма среди детей прошу провести следующие профилактические мероприятия в Вашем учреждении образования:

- разъяснительная работа с родителями, в том числе через участие в родительских собраниях, родительских чатах в социальных сетях, на различных интернет площадках как местных, так и республиканских;
- разъяснительная работа с воспитательским персоналом дошкольных учреждений, с учительским персоналом учреждений образования;
- разъяснительная работа с учащимися (отдельно с каждой возрастной группой, например: 1-4, 5-7, 8-11 классы);
- обновление профилактической информации на стендах.

Надеемся, что совместная профилактическая работа, проведенная родителями, учителями и инспекторским персоналом поспособствует предотвращению необдуманных поступков подростков и детей младшего возраста.

При необходимости обследования электроустановок, проведения профилактических лекций, Вы можете обращаться в Оршанское межрайонное отделение филиала Госэнергонадзора по Витебской области по адресу: г. Орша, ул. Владимира Ленина, 55, факс 513471.

Заместитель начальника
межрайонного отделения



Г.Н. Шарамет

*Электронная копия соответствует оригиналу.